

**Trinkwasser Mikrobiologie**

Prüfzeugnis-Nr. **16-02-1089**  
 Gesamtauftrag **02-06-00358-10**

Probenherkunft **Quellfassung  
 Koppigen  
 WVG RABIZONI**

**Wasserversorgungs-Genossenschaft  
 RABIZONI  
 Hr. Martin Lohm  
 Haselweg 2  
 4562 Biberist**

Probenahme **15.03.2016**  
 Probeneingang **15.03.2015**  
 Entnahme durch **Auftraggeber**  
 Bodenzustand **nass**

Witterung Entnahmetag **sonnig**  
 Witterung Vortag **bedeckt**  
 Letzter Niederschlag **13.03.2016**

Angewandte Methoden: diverse

Parameter	Anforderung an Quelle/ nach Behandlung/ im Netz	Brunnen Gerla  16-01614	Quelle  16-01615		
Lufttemperatur °C		2	2		
Wassertemperatur °C		7	9		
Aerobe mesophile Keime KBE/ml	100 / 20 / 300	< 3	< 3		
E. coli KBE/100ml	nn	nn	nn		
Enterokokken KBE/100ml	nn	nn	nn		
Kurzbeurteilung		<i>Trinkwasser</i> einwandfrei	<i>Trinkwasser</i> einwandfrei		

Die untersuchten *Trinkwasserproben* erfüllen zum Zeitpunkt der Probenahme die Toleranzwerte der Hygieneverordnung vom 23. Nov. 2005 (Stand 1.1.2014).

**Legende**



Toleranzwertüberschreitung

nn

Nicht nachweisbar

---

Keine Analyse durchgeführt



Oberbuchsiten, 18.03.2016

Die Prüfungsergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Proben.  
 Es gelten die AGB.

  
 Dr. Fabrizio Gorla  
 Bereichsleiter Analytik