

Trinkwasser Mikrobiologie

Prüfzeugnis-Nr. **17-02-3994**
Gesamtauftrag **02-06-00358-15**

Probenherkunft **Quellfassung
Koppigen
WVG RABIZONI**

**Wasserversorgungs-Genossenschaft
RABIZONI
Hr. Martin Lohm
Haselweg 2
4562 Biberist**

Probenahme **20.06.2017**
Probeneingang **20.06.2017**
Entnahme durch **Auftraggeber**
Bodenzustand **trocken**

Witterung Entnahmetag **sonnig**
Witterung Vortag **sonnig**
Letzter Niederschlag **16.06.2017**


Angewandte Methoden: diverse

Parameter	Höchstwerte nach TBDV (TW)	Brunnen Oekingen	Quelle		
	Fassung/ nach Behandlung/ im Netz	17-05746	17-05747		
Lufttemperatur °C		22	22		
Wassertemperatur °C		16	10		
Aerobe mesophile Keime KBE/ml	100 / 20 / 300	< 3	44		
E. coli KBE/100ml	nn	nn	nn		
Enterokokken KBE/100ml	nn	nn	nn		
Kurzbeurteilung		Trinkwasser einwandfrei	Trinkwasser einwandfrei		

Die untersuchten *Trinkwasserproben* erfüllen zum Zeitpunkt der Probenahme die Höchstwerte für TW der Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16. Dezember 2016 (Stand 01.05.2017).



Legende

	Höchstwertüberschreitung
nn	Nicht nachweisbar
---	Keine Analyse durchgeführt

Oberbuchsiten, 23.06.2017

Die Prüfungsergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Proben.
Es gelten die AGB.

Dr. Fabrizio Gorla
Bereichsleiter Analytik

i.v. WEAB